

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Главного управления
МЧС России по Тверской области
генерал-майор внутренней службы
А.Р. Григорян

«14» ноября 2017 г.

**Порядок
размещения приборов пультовых оконечных в пожарно-спасательных
подразделениях Тверской области**

1. Организация, имеющая лицензию МЧС России на данный вид деятельности (далее Организация), желающая установить пультовое оборудование в пожарно-спасательных подразделениях Тверской области, необходимо обратиться в соответствующий отряд ФПС по Тверской области или ГКУ «УПС, ЗН и Т Тверской области» с письменным заявлением, к которому приложить копии технической документации на оборудование с сертификатами соответствия установленной формы для рассмотрения.
2. В случае положительного решения, проводится установка пультового оборудования на пункте связи части, ЦППС отряда и, между отрядом ФПС по Тверской области (ГКУ «УПС, ЗН и Т Тверской области») и Организацией заключается договор о безвозмездном пользовании указанным оборудованием.
3. Установка и техническое обслуживание всех пунктов централизованного наблюдения в составе системы мониторинга осуществляются специалистами необходимой квалификации Организации самостоятельно или по договору подряда. При проведении работ должны соблюдаться правила охраны труда, пожарной безопасности и внутреннего трудового распорядка, действующего на территории Тверской области.
4. Техническое обслуживание проводится Организацией и включает в себя:
 - тестирование всех узлов и агрегатов пункта централизованного наблюдения на программном и аппаратном уровне;
 - тестирование работоспособности программного обеспечения и операционной системы;
 - профилактические работы по поддержанию работоспособности всех элементов пункта централизованного наблюдения;
 - ремонт и замена узлов и агрегатов пункта централизованного наблюдения в случае необходимости.

Заместитель начальника Главного управления (по ГПС)
полковник внутренней службы

А.Ю. Пухов