



**ПРАВИТЕЛЬСТВО
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2022

№ 588-пп

г. Тверь

Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Тверской области от 15.11.2005 № 137-ЗО «О пожарной безопасности в Тверской области» Правительство Тверской области постановляет:

1. Утвердить Порядок организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Губернатор
Тверской области**



И.М. Руденя

Приложение
к постановлению Правительства
Тверской области
от 13.10.2022 № 588-пп

Порядок
организации дублирования сигналов о возникновении пожара
в подразделения пожарной охраны

Раздел I
Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует организацию дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны на территории Тверской области в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – дублирование сигналов).

2. Целью дублирования сигналов является обеспечение своевременного реагирования подразделений пожарной охраны на пожары, возникающие на объектах защиты – зданиях, предусмотренных частью 7 статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и сокращение количества ложных вызовов подразделений пожарной охраны на пожары.

Раздел II
Организация дублирования сигналов о возникновении пожара

3. Сигналом о возникновении пожара является созданное и переданное по каналу связи сообщение о срабатывании на объекте защиты пожарной сигнализации.

4. Дублирование сигнала осуществляется посредством передачи сигнала о возникновении пожара с прибора, установленного непосредственно на объекте защиты, на прибор, установленный в подразделении пожарной охраны (при этом указанные приборы должны быть совместимыми).

5. Дублирование сигнала на объекте защиты производится в подразделения пожарной охраны, виды которой установлены статьей 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в автоматическом режиме с использованием системы передачи извещений о пожаре.

6. Передача дублирующего сигнала осуществляется сертифицированным оборудованием в режимах, определенных в технических требованиях (условиях) к указанному оборудованию.

7. Прием дублирующего сигнала осуществляется на прибор приемно-контрольный пожарный, установленный в пунктах связи ближайших к объекту защиты подразделений пожарной охраны, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.